



JK PROJEKT

Renata Ryszał-Chudy

projektowanie dróg i obiektów inżynierskich
inżynieria ruchu
nadzory
ekspertyzy

61-608 Poznań, ul. Błażeja 6 G/21
tel. 607 215 215 /fax.: 61 82 20 034
e-mail: renata.chudy@onet.pl
NIP 972-004-29-65 REGON 301746063

PROJEKT

Rodzaj opracowania: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Nazwa inwestycji: **Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Pile
na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp.
do przejazdu kolejowego**

Obiekt: **KANALIZACJA DESZCZOWA**

Inwestor: **Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła**

Nr umowy: **50/2012**



PREZES Zarządu
Dyrektor Zarządu Spółki

mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Michałek	25/99/OP	2013	
Sprawdzający	mgr inż. Jolanta Olszewska	62/02/OP	2013	

Poznań 2013 r.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

JK PROJEKT Renata Ryszał-Chudy
Projektowanie dróg i obiektów inżynierskich,
inżynieria ruchu, nadzory, ekspertyzy
Błażeja 6 G m. 21
61-608 Poznań

W/ znak: R/80/03/2013
N/ znak: TS.17-5000-105568/13

z dnia 28-03-2013
z dnia 22-04-2013

Uzgodnienie kolizji z gazociągami średniego i niskiego ciśnienia

NR TS.17-5000-105568/13

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-03-2013 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych i uzgadniamy przebieg projektowanej:

wpustów ulicznych
o następującej lokalizacji:

woj. wielkopolskie, gm. Piła, m. Piła, ul. Bydgoska
z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.
2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość /Dz.U.Nr 97 z dnia 11.09.2001r.poz.1055/.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.
4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
Na trasie wkreślonych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków.
Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji, wykonawca musi powiadomić WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - RDG Piła, ul. Poznańska 20, tel. 67 2124642.

Lokalizacja przykanalików w miejscu nieczynnych gazociągów będzie możliwa pod warunkiem jego demontażu pod nadzorem służb eksploatacyjnych RDG Piła.

6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

KIEROWNIK
Dział Techniczny Sieci

Ewa Przedpeńska

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, www.wsgaz.pl

Skład Zarządu: Prezes - Zdzisław Kowalski, Członkowie Zarządu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapitał zakładowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS