

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O. W PILE

ul. Chopina 2, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

tel. 0 67 212 29 74

fax: 0 67 212 59 30

www.mwik.pila.pl

mwik@mwik.pila.pl

Piła, dnia 11 września 2012 r.

NOK/1843/2012

JK PROJEKT

Renata Ryszał-Chudy

ul. Błażeja 6g/21

61-608 Poznań

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH

Rodzaj obiektu: przebudowa ulicy Bydgoskiej Pile.

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 8 sierpnia 2012 r. MWiK Spółka z o.o. w Pile określa następujące warunki ogólne i techniczne odwodnienia ul. Bydgoskiej.

1. Sposób odwodnienia drogi:
 - wody opadowe i roztopowe z odwadnianych powierzchni drogowych, parkingów, zatok i zjazdów należy odprowadzić do kanałów deszczowych zlokalizowanych na trasie przebudowywanej drogi.
2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
 - a. projekt techniczny odwodnienia drogi wymaga uzgodnienia z MWiK w Pile,
 - b. projekt powinien zawierać opinie ZUD wraz z załącznikami,
 - c. projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie członkowskie właściwej izby samorządu zawodowego,
 - d. do budowy przyłączy kanalizacyjnych należy wykorzystać rury z niespionego PVC o minimalnej klasie sztywności obwodowej SN 8,
 - e. należy zastosować studnie kanalizacyjne włączowe o średnicy min. 1000 mm z betonu klasy co najmniej C35/45, W8, z wbudowaną przez producenta kintą oraz przejściami szczelnymi
 - f. wpusty należy projektować wg. zasady: jeden wpust jeden przykanalik,
 - g. należy stosować studnie zgodne z PN-B-10729:1999,
 - h. należy zaprojektować studnie rewizyjne posadowione w odległościach ok. 50-60 m od siebie, oraz w przypadku zmiany kierunku i średnicy sieci,
 - i. studnie kanalizacyjne znajdujące się w nawierzchni drogi lub chodnika należy wynieść do poziomu nawierzchni,
 - j. studnie kanalizacyjne znajdujące się w pasach zieleni należy wynieść na wysokość 5-10 cm ponad rzędną terenu,
 - k. w nawierzchniach drogowych należy stosować włazy z żeliwa szarego typu ciężkiego (klasy D400) zlokalizowane w ¼ szerokości jezdni (pomiędzy kołami przejeżdżających samochodów),
 - l. należy zaprojektować wpusty uliczne o wymiarach min 600 x 400 mm, cofnięte poza pas ruchu lub wpusty krawężnikowe o podobnej sprawności odwodnienia,
 - m. wpusty każdorazowo należy wyposażać w osadnik o średnicy DN 500 i głębokości co najmniej 0,9 m,

- n. przykanaliki projektowanych wpustów przyłączyć do sieci w studniach lub za pomocą trójnika,
 - o. wpusty uliczne należy zaprojektować w miejscach, które umożliwią czyszczenie i obsługę bez wyłączania odcinka drogi z ruchu ulicznego,
 - p. nie należy projektować wpustów ulicznych na przejściach dla pieszych oraz na łukach drogi,
 - q. jeżeli w studni kanalizacyjnej różnica pomiędzy rzędną dna studni, a rzędną wylotu jest większa niż 0,5 m należy zastosować studnię kaskadową z kaskadą zewnętrzną,
 - r. podmurówki włazów nastudziennych należy wykonać z cegły kanalizacyjnej na zaprawie betonowej lub zastosować betonowe, zbrojone pierścienie regulacyjne (z betonu klasy min. C35/45, W8),
 - s. do istniejących i projektowanych urządzeń należy zabezpieczyć dojazd samochodów specjalistycznych,
 - t. nowo wybudowane przyłącza należy poddać przeglądowi technicznemu oraz próbie szczelności wykonanej w obecności pracowników Spółki MWiK,
 - u. o odbiorze w stanie odkrytym oraz o włączeniu przyłącza do sieci należy poinformować telefonicznie lub pisemnie (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem) Wydział Wodociągów i Kanalizacji (ul. Śmiłowska, tel. 212-62-43),
 - v. do odbioru końcowego przyłącza inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:
 - egzemplarz niniejszych warunków,
 - jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego z MWiK Piła,
 - jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej zawierający rzędne studzienek oraz wlotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
 - dziennik robót wypełniony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWiK Piła dołączony do warunków technicznych),
 - w. zabronione jest odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
 - x. w przypadku wykrycia urządzeń, których lokalizacja była nieznana (brak na mapie zasadniczej), sposób przebudowy lub zabezpieczenia należy uzgodnić ze Spółką MWiK Piła.
 - y. każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia w MWiK Piła,
 - z. w przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki tracą ważność po upływie 3 lat od ich wystawienia.
 - aa. projekt wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 Cobot Instal,
 - bb. MWiK Piła zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych w całości lub części na etapie projektowania stosownie do aktualnej mapy.
3. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązujące w resorcie gospodarki przestrzennej i budownictwa.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny Spółki
mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Sprawę prowadzi:
Przemysław Oszczypała (tel. (67) 211-91-13)

P. Oszczypała